

一般・指名競争入札公告

令和3年度A棟B棟の外調機系統空調設備更新工事

1. 入札方法

一般競争入札とする。

2. 最低制限価格

なし

3. 参加資格に関する事項

対象工事の一般競争入札に参加できる者は、下記応募受付期間から入札執行日までの間において次の条件を満たした者とする。

(1)愛知県内に本社又は支店を有する者であること

(2)公告から入札時の期間において建築業法に基づく営業停止処分、愛知県から指名停止処分を受けていないこと。

(3)会社更生法又は民事再生法に基づき過去(10年)及び現在、更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。

4. 受付・入札説明書等配布期間

(1)受付期間 令和3年1月12日～令和3年1月20日

(2)受付時間 午前 9時～午後 5時まで(土日を除く)

(3)受付場所 愛知県豊田市沢田町座内22番地 小原寮管理課

(4)入札参加希望者は、受付時に次の書類を提出する。

①入札参加申出書 ②会社概要

5. 入札執行日

(1)入札執行日時 令和 3年 2月 10日 午後 10時 30分

(2)執行場所 小原寮 大会議室

6. 入札保証金

入札保証金は免除とする。

7. その他

(1)提出された書類は返却しない。

(2)提出書類の作成及び提出に要する費用は入札参加業者の負担とする。

する。

8. 一般競争入札に付する事項

(1)工事名 令和3年度A棟B棟の外調機系統空調設備更新工事

(2)工事場所 愛知県豊田市沢田町座内22番地 小原寮

(3)その他 法人HPに図面、仕様書、質疑書を掲載。

9. 工事期間

令和3年 5月から7月末日

令和 3年 1月 7日

社会福祉法人 昭徳会

理事長 鈴木 正修



入札参加申出書

令和 年 月 日

社会福祉法人 昭徳会
理事長 鈴木 正修

所在地

名称

代表者名

印

今般の「令和3年度 A棟B棟の外調機系統空調設備更新工事」の一般競争入札について

入札参加したいので、下記の書類を添えて申し込みます。

なお、一般競争入札公告に示した入札参加に必要な資格を有することを誓約いたします。

【添付書類】

1. 会社概要

質 疑 書

令和 年 月 日

社会福祉法人昭徳会 様

発信者名

(No.)

質疑内容（記入）
質疑回答

質疑は1質疑につき1回答とします。

(No.)

質疑内容（記入）
回答内容

質疑は1質疑につき1回答とします。

メールの送信先は、obara-r@earth.ocn.ne.jp です。

メールの件名は、「A棟・B棟の外調機系統空調更新工事入札質疑書」としてください。

質疑の提出期限は、1月 26日（火）正午です。

工事名 令和3年度A棟B棟の外調機系統空調更新工事

A棟の外調機系統空調更新工事

記号	名称	仕様	単位	数量	設置場所	備考
GHP-07	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房電力 56.0kW 暖房電力 67.0kW ガス消費量(LPG) (冷) 1.59Nm³/H (暖) 1.57Nm³/H 消費電力(冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防振架台、その他一式 共 重量 990kg	式	1	A棟R階屋外機置場	コンクリート基礎 ヤンマーYNZP560FI 機能相当機種
GHP-07-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天埋ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0kW 暖房能力 20.6kW 消費電力(冷) 0.795kW (暖) 0.795kW 1φ-200V 加湿器 (3.1kg/H)、その他一式 共	式	2	A棟1階談話コーナー(1) A棟2階廊下(1)	ヤンマーYZDP280KF 〃
GHP-10	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房電力 56.0kW 暖房電力 67.0kW ガス消費量(LPG) (冷) 1.59Nm³/H (暖) 1.57Nm³/H 消費電力(冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防振架台、その他一式 共 重量 990kg	式	1	A棟R階屋外機置場	コンクリート基礎 ヤンマーYNZP560FI 機能相当機種
GHP-10-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天埋ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0kW 暖房能力 20.6kW 消費電力(冷) 0.795kW (暖) 0.795kW 1φ-200V 加湿器 (3.1kg/H)、その他一式 共	式	2	A棟1階談話コーナー(2) A棟2階廊下(2)	ヤンマーYZDP280KF 〃
試運転調整費	配管 既設配管使用 ドレン管通水確認後、冷媒配管 耐圧試験		式	2		
出張費（車両交通費含む）			式	1		
諸経費（廃材処分費含む）	機器撤去 搬入据付費		式	1		

B棟の外調機系統空調更新工事

記号	名称	仕様	単位	数量	設置場所	備考
GHP-13	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房電力 56.0kW 暖房電力 67.0kW ガス消費量(LPG) (冷) 1.59Nm³/H (暖) 1.57Nm³/H 消費電力(冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防振架台、その他一式 共 重量 990kg	式	1	B棟R階屋外機置場	コンクリート基礎 ヤンマーYNZP560FI 機能相当機種
GHP-13-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天埋ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0kW 暖房能力 15.0kW 消費電力(冷) 0.795kW (暖) 0.795kW 1φ-200V 加湿器 (3.1kg/H)、その他一式 共	式	2	B棟1階談話コーナー(1) B棟2階廊下(1)	ヤンマーYZDP280KF 〃
GHP-16	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房電力 56.0kW 暖房電力 67.0kW ガス消費量(LPG) (冷) 1.59Nm³/H (暖) 1.57Nm³/H 消費電力(冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防振架台、その他一式 共 重量 990kg	式	1	B棟R階屋外機置場	コンクリート基礎 ヤンマーYNZP560FI 機能相当機種
GHP-16-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天埋ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0kW 暖房能力 20.6kW 消費電力(冷) 0.795kW (暖) 0.795kW 1φ-200V 加湿器 (3.1kg/H)、その他一式 共	式	2	B棟1階談話コーナー(2) B棟2階廊下(2)	ヤンマーYZDP280KF 〃
試運転調整費	配管 既設配管使用 ドレン管通水確認後、冷媒配管 耐圧試験		式	2		
出張費（車両交通費含む）			式	1		
諸経費（廃材処分費含む）	機器撤去 搬入据付費		式	1		