

一般競争入札公告

社会福祉法人昭徳会経理規程第69条の規定により、小原福祉ビレッジ上水ポンプ更新工事の一般入札を次のとおり実施する。

1. 入札に付する事項

- 工 事 名 「小原福祉ビレッジ上水ポンプ更新工事」
- 工 事 場 所 豊田市沢田町座内2番地 進入路入口
- 工 事 内 容 更新機器取替工事
上水槽揚水ポンプ更新（2002年製）型番KUR-2-326 0.75kw 1号・2号送水ポンプ×2台
その他 接続配管
- 施工期限 令和4年1月末日

2. 入札参加者の資格に関する事項

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

- 会社更生法又は民事再生法に基づき過去（10年）及び現在、更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 豊田市内に本店または支店（営業所を含む）を有する者であること。
- 警察当局から受ける暴力団の関与に関する情報において、不正に暴力団に関与し又は経営者等が暴力団員であるとされた者でないこと。
- 入札申出期間及び入札日まで、入札業者として指名停止処分を受けていないこと。

3. 入札参加申出及び契約に関する事務を担当する部署等

- 受付期限
令和3年10月18日（月）午後3時まで（平日午前9時～午後3時、土日祝を除く）
- 受付場所
豊田市沢田町座内2番地 障害者支援施設小原寮（担当：森下）電話番号0565-66-2110
- 提出書類 ※事前に（2）へ連絡のうえ持参により提出すること。郵送等は不可。
①入札参加申出書 ②会社概要
- 入札参加通知
参加申込者に対し、審査の結果、参加要件を満たしている者へ令和3年10月22日（金）までに入札説明書等一式を郵送で配布する。書類の送付があった者のみが入札に参加し、非該当者へは別段の通知を行わないこととする。

4. 入札の場所及び日時

- 日時 令和3年11月15日（月）午前10時
- 場所 豊田市沢田町座内2番地 障害者支援施設小原寮管理棟内大会議室

5. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金及び契約保証金は免除とする。


6. その他

- 提出された書類は返却しない。
- 提出書類の作成及び提出に要する費用は入札参加者の負担とする。

令和3年10月8日

社会福祉法人
理 事 長

昭 徳
鈴 木 正 修



入札参加申出書

令和 年 月 日

社会福祉法人昭徳会
障害者支援施設 小原寮
理事長 鈴木 正修 殿

所在地
名称
代表者名

印

今般の「小原福祉ビレッジ上水ポンプ更新工事」の一般競争入札について、入札参加したいので

下記の書類を添えて申し込みます。

なお、一般競争入札公告に示した入札参加に必要な資格を有することを誓約いたします。

【添付資料】

1. 会社概要

仕 様 書

工事名 小原福祉ビレッジ上水揚水ポンプ更新工事


上水槽（1・2号送水ポンプ）更新工事

No.1


| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 上水揚水ポンプ | 形式：TKN-R506X4ME5.5 | 台 | 2 | | | |
| 防振接手 | JC-50 | 個 | 2 | | | |
| 圧力計取り付け部品セット | | 個 | 2 | | | |
| 圧力計 | 100-1M | 個 | 2 | | | |
| グラウンド dren 配管、保温材料 | | 個 | 2 | | | |
| 消耗雑材費 | | 式 | 1 | | | |
| 既設ポンプ撤去準備（道板設置等） | | 式 | 1 | | | |
| ポンプ、電動機取り外し搬出費 | | 台 | 2 | | | |
| ポンプ、電動機搬入据え付け | | 台 | 2 | | | |
| 配管工事費（保温工事含む） | | 箇所 | 2 | | | |
| dren 配管（保温復旧含む） | | 箇所 | 2 | | | |
| 芯出し調整費 | | 台 | 2 | | | |
| 試運転調整費 | | 台 | 2 | | | |
| 出張費（交通費含む） | | 式 | 1 | | | |
| 撤去材運搬処分費 | | 台 | 2 | | | |
| 計 | | | | | 0 | |



2-1.2
上水槽
揚水ポンプ
全景



2-1
上水槽
揚水ポンプ
(No.1)



2-2
上水槽
揚水ポンプ
(No.2)

質 疑 書

令和 年 月 日

社会福祉法人昭徳会 様

発信者名

(No.)

| |
|----------|
| 質疑内容（記入） |
| |
| 質疑回答 |
| |

質疑は1 質疑につき1 回答とします。

(No.)

| |
|----------|
| 質疑内容（記入） |
| |
| 回答内容 |
| |

質疑は1 質疑につき1 回答とします。

メールの送信先は、obara-r@earth.ocn.ne.jp です。

メールの件名は、「小原福祉ビレッジ上水ポンプ更新工事入札質疑書」としてください。

質疑の提出期限は、10月26日（火）正午です。